



PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

PROCESO DE CONTRATACIÓN PRIVADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, EN MALECONES SIMÓN BOLÍVAR Y DEL ESTERO SALADO Y PARQUEOS DE LA AV. OLMEDO, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

1.- Para monitoreo necesitamos saber:

- Si el esquema de turnos tienen que ser de 8 horas o se pueden cambiar a turnos de 12 horas. **SÍ**
- Cuantas cámaras están operativas. **TODAS**
- Si nosotros tenemos que instalar los equipos para monitorear (computadoras, monitores, dvrs/nvrs, etc) o ellos los proporcionan. **FUNDACIÓN MALECÓN 2000 LAS PROVEERÁ, SALVO QUE LA OFERENTE TENGA UNA MEJOR PROPUESTA, RESPECTO A EFICIENCIA TECNOLÓGICA, PRESENTAR COTIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN DOCUMENTO APARTE.**

2.- Cuentan con planos de las ubicaciones de las centrales de intrusión. NVR, DVR? **SÍ. Pueden facilitar esa información? NO, POR TEMAS DE SEGURIDAD INTERNA. ADEMÁS DURANTE EL RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES, SE INSPECCIONÓ LA CENTRAL DE MONITOREO ¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA QUE NECESITAN CONOCER? PARA PODER PROPORCIONARLA, POR ESTE MISMO MEDIO.**

3.- Necesitamos saber las ubicaciones de las centrales de alarmas, en caso de no tenerlas sería factible instalar centrales pequeñas en los cuartos de bombas o generadores que desean proteger? (para evitar el excesivo cableado). **SOLO EXISTE UNA CENTRAL DE MONITOREO DONDE SE AGRUPAN TODOS LOS SERVICIOS. SÍ, ES FACTIBLE INSTALAR CENTRALES PEQUEÑAS EN LOS CUARTOS DE BOMBAS O GENERADORES.**